

АКТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕРКИ № 38/\_\_\_\_\_

г.Державинск  
Место составления

20.07.2023 г.  
Время 10:29

**1. Наименование органа контроля и надзора** Республиканское государственное учреждение "Отдел по чрезвычайным ситуациям Жаркаинского района Департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан"

**2. Дата и номер акта о назначении проверки, на основании которого проведена проверка, № 38 от 12.07.2023 г.**

**3. Фамилия, имя, отчество (при его наличии) и должность лица (лиц), проводившего проверку** БЕКТАСОВ ТЛЕК КАЙРАТОВИЧ - И.о. начальника Отдела по чрезвычайным ситуациям Жаркаинского района

**4. Наименование или фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) проверяемого субъекта, должность представителя физического или юридического лица, присутствовавшего при проведении проверки)**

Коммунальное государственное учреждение «Общеобразовательная школа имени Надежды Крупской города Державинск отдела образования по Жаркаинскому району управления образования Акмолинской области».

**Наименование проверяемого объекта/Адрес месторасположения объекта проверки:**

КГУ "Общеобразовательная школа им.Н.крупской города Державинск отдела образования по Жаркаинскому району управления образования Акмолинской области, АКМОЛИНСКАЯ, ЖАРКАИНСКИЙ, Державинск, Комсомольская (УЛИЦА), 36.

**5. Срок проведения проверки** 18.07.2023 - 20.07.2023

**6. Сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях, их характере (краткая фабула)** Нарушения выявлены

КГУ "Общеобразовательная школа им.Н.крупской города Державинск отдела образования по Жаркаинскому району управления образования Акмолинской области

№	Перечень выявленных нарушений (сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях, их характере)	Пункты требований и наименование проверочного листа по которым выявлены нарушения
1	В здании школы на путях эвакуации (общие коридоры) на 1-ом (пристройка, переход малый корпус), 2-ом этажах здания для отделки полов применен горючий отделочный материал (линолеум). Основание: п.п. 3 п.36 Правил пожарной безопасности, утвержденных Приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55;;	П. 66 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности

**7. Подпись должностного лица (лиц), проводившего проверку**

И.о. начальника ОЧС — Кр Бектасов Т.К.

8. Сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом представителя проверяемого субъекта, а также лиц, присутствовавших при проведении проверки, их подписи или отказ от подписи

9. Замечания и (или) возражение по результатам проверки

Приложение на «\_\_» листах

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.



Примечание: Согласно пункта 4 статьи 152 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан, по выявленным в результате проверки нарушениям в случае необходимости дополнительных временных и (или) финансовых затрат Вы вправе не позднее трех рабочих дней обратиться в государственный орган, проводивший проверку, с заявлением о продлении сроков устранения нарушений. В заявлении необходимо изложить меры, которые будут приняты по устранению нарушений, и объективные причины продления сроков устранения нарушений. Государственный орган, проводивший проверку, в течение трех рабочих дней с учетом изложенных в заявлении доводов принимает решение о продлении сроков устранения нарушений или отказе в продлении с мотивированным обоснованием.