

**АКТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ С
ПОСЕЩЕНИЕМ СУБЪЕКТА (ОБЪЕКТА) КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА № 24/_____**

г.Державинск
Место составления

23.04.2025 г.
Время 15:24

1. Наименование органа контроля и надзора Республиканское государственное учреждение "Отдел по чрезвычайным ситуациям Жаркайинского района Департамента по чрезвычайным ситуациям Ақмолинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан"

2. Дата и номер акта о назначении профилактического контроля с посещением, на основании которого проведена проверка, № 24 от 03.04.2025 г.

3. Фамилия, имя, отчество (при его наличии) и должность лица (лиц), проводившего профилактический контроль с посещением

АХМЕТОВ ЕРНАР БАУЫРЖАНУЛЫ - Исполняющий обязанности начальника Отдела
БЕКТАСОВ ТЛЕК КАЙРАТОВИЧ - Главный специалист Отдела по чрезвычайным ситуациям Жаркайинского района

4. Наименование или фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) проверяемого субъекта, должность представителя физического или юридического лица, присутствовавшего при проведении профилактического контроля с посещением)

Коммунальное государственное учреждение «Общеобразовательная школа имени Надежды Крупской города Державинск отдела образования по Жаркайинскому району управления образования Ақмолинской области».

Наименование проверяемого объекта/Адрес месторасположения объекта профилактического контроля с посещением:

КГУ "Общеобразовательная школа им.Н.Крупской города Державинск отдела образования по Жаркайинскому району управления образования Ақмолинской области, АҚМОЛИНСКАЯ, ЖАРКАЙНСКИЙ, Державинск, Комсомольская (УЛИЦА), 36.

5. Срок проведения профилактического контроля с посещением 22.04.2025 - 23.04.2025

6. Сведения о результатах профилактического контроля с посещением, в том числе о выявленных нарушениях, их характере (краткая фабула) Нарушения выявлены

Закон Республики Казахстан «О гражданской защите» от 11 апреля 2014 года № 188-V, Предпринимательский кодекс Республики Казахстан от 29 октября 2015 года № 375-V.

КГУ "Общеобразовательная школа им.Н.Крупской города Державинск отдела образования по Жаркайинскому району управления образования Ақмолинской области

№	Перечень выявленных нарушений (сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях, их характере)	Пункты требований и наименование проверочного листа по которым выявлены нарушения
1	Планы эвакуации не соответствуют форме по составлению плана, с содержанием графической и текстовой части. Основание: п. 12, приложение 2 Правил пожарной безопасности, утвержденных Приказом Министра по чрезвычайным ситуациям	П. 8 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности

	Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года №55; ;	
2	В здании школы и в котельной имеющаяся автоматическая пожарная сигнализация находится в неисправном состоянии. Основание: п.6 Правил пожарной безопасности, утвержденных Приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года №55;;	П. 29 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
3	Двери эвакуационного выхода из спортзала и кабинет труда выполнены с открыванием дверного полотна не по направлению выхода из здания. Основание: п. 33 Правил пожарной безопасности, утвержденных Приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года №55;;	П. 60 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
4	Дверь эвакуационного выхода из кабинета труда выполнена закрывающейся на замок, без возможности свободного открывания (при помощи запоров или щеколд). Основание: п.34 Правил пожарной безопасности, утвержденных Приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года №55;;	П. 61 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
5	В помещении котельной допускается использования электрических сетей (проводов и кабелей) с нарушением требований безопасности и инструкции завода-изготовителя. Допускается соединение электрических кабелей различных металлов (алюминий, медь) и соединение их при помощи скруток, которые могут привести к пожару (вызвать искрение, короткое замыкание, сверхдопустимый нагрев изоляции кабелей и проводов). Основание: п.п.1 п.86 Правил пожарной безопасности, утвержденных Приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года №55;;	П. 74 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
6	В помещении спортзала допускается эксплуатация не закрепленных электроустановочных изделий (розетки). Основание: п.п.2 п.86 Правил пожарной безопасности, утвержденных Приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года №55;;	П. 75 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности

7	В распределительных коробках помещения тира допускается соединение и оконцеваний электропроводов при помощи механической скрутки, без опрессовки, сварки, пайки или специальных зажимов. Основание: п. 80 Правил пожарной безопасности, утвержденных Приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года №55;;	П. 83 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
8	Отсутствуют акты испытаний проверки пожарных кранов на водоотдачу, которые должны проводится не реже двух раз в год (весной и осенью). Основание: п. 1585 Правил пожарной безопасности, утвержденных Приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года №55;;	П. 109 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
9	Пожарные рукава в пожарных щитах не подсоединены к пожарным кранам и стволам. Основание: п.1576 Правил пожарной безопасности, утвержденных Приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года №55;;	П. 112 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
10	Не предоставлена техническая документация, в том числе проектная документация на автоматическую пожарную сигнализацию и систему оповещения. Основание: п. 70 Правил пожарной безопасности, утвержденных Приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55;;	П. 121 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности

7. Подпись должностного лица (лиц), проводившего профилактический контроль с посещением

Главный специалист ОЧС Т.К. Бектасов

8. Сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом представителя проверяемого субъекта, а также лиц, присутствовавших при проведении профилактического контроля с посещением, их подписи или отказ от подписи

9. Замечания и (или) возражение по результатам профилактического контроля с посещением

Приложение на «__» листах

«__» 20__ г.



Примечание: Согласно пункта 4 статьи 152 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан, по выявленным в результате проверки нарушениям в случае необходимости дополнительных временных и (или) финансовых затрат Вы вправе не позднее трех рабочих дней обратиться в государственный орган, проводивший проверку, с заявлением о продлении сроков устранения нарушений. В заявлении необходимо изложить меры, которые будут приняты по устранению нарушений, и объективные причины продления сроков устранения нарушений. Государственный орган, проводивший проверку, в течение трех рабочих дней с учетом изложенных в заявлении доводов принимает решение о продлении сроков устранения нарушений или отказе в продлении с мотивированным обоснованием.